

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” - ООД – РУСЕ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание на предмета на поръчката: „Доставка на фланци за муфени напорни, азбестоциментови и стоманени тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе”

2. Прогнозна стойност и обем на поръчката:

2.1. Прогнозната стойност за целия обем на поръчката е до **70000,00 лева (седемдесет хиляди лева)** без ДДС.

2.2. Прогнозни количества за всички видове фланци, включени в предмета на поръчката, са посочени в образеца на ценовото предложение (Приложение 6).

Дадените количества са ориентировъчни и Възложителят не е длъжен да ги заяви, като при необходимост от по-големи доставки от някои артикули е възможно да бъдат надхвърлени посочените количества.

3. Технически изисквания - условия при изпълнението на поръчката.

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на фланци за муфени напорни тръби (МНТ), азбестоциментови и стоманени тръби, във връзка с експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе.

Поради аварийния характер на дейността, необходимите по вид и количество фланци ще се заявяват с конкретни заявки за срока на действие на договора. Доставките се осъществяват с транспорт на Изпълнителя, до централен склад на Възложителя, намиращ се на адрес: гр. Русе, ул. „Свети Димитър Басарбовски” №18. Възложителят заявява писмено необходимите му количества, а Изпълнителят е длъжен да ги достави в срок не по-дълъг от 10 (десет) дни от датата на получаване на заявката. При получаване на доставката се съставя двустранен приемо-предавателен протокол с участие на представител на Изпълнителя и на Възложителя. Всички разходи по изпълнение на доставката са за сметка на Изпълнителя.

Аварийните фланци за муфени напорни тръби (МНТ) с диаметър от DN 500 mm до DN 900 mm, налягане PN 10 bar, трябва задължително да отговарят на техническите изисквания, представени в Техническа спецификация №1 (Приложение 1).

Аварийните фланци за азбестоциментови тръби (АЦТ) с диаметър от DN 200 mm до DN 546 mm, налягане PN 5 bar и PN 10 bar, трябва задължително да отговарят на техническите изисквания, представени в Техническа спецификация №2 (Приложение 2).

Фланците за стоманени тръби с диаметър от DN 50 mm до DN 500 mm, налягане PN 10 bar и PN 16 bar, трябва задължително да отговарят на техническите изисквания, представени в Техническа спецификация №3 (Приложение 3).

Фланците трябва да бъдат изработени от листов стомана с дебелина 20-30 mm, отговаряща на изискванията на БДС EN 10029, БДС EN 10163, БДС EN 10025 или съответните им еквиваленти. Към предложението си за изпълнение на поръчката, за установяване качеството на стоманата, от която са изработени фланците, участникът трябва да представи сертификат за стоманата съгласно БДС EN 10204:2005 или еквивалент.

Фланците се доставят в комплект с шпилки или болтове и гайки (за МНТ и с включени уплътнения), съгласно изискванията на Възложителя, представени в техническите спецификации.

Фланците се доставят грундиран и боядисан с бяла боя.

Гаранционен срок на фланците – не по-късно от 60 месеца, считано от датата на доставка на изделията.

Участниците трябва задължително да оферират цени за всички фланци, посочени в ценовото предложение.

Участник, който не предложи цена за всички фланци, включени в предмета на поръчката, се отстранява от участие.

4. Срок на действие на договора - 1 (една) година от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Цена и начин на плащане

Оферираният единичен ценов франко склад на Възложителя, намиращ се на адрес: гр. Русе, ул. „Свети Димитър Басарбовски“ №18. В ценовото предложение участникът посочва размер на предлаганата цена в лева за брой без ДДС, закръглена до втория знак на десетичната запетая.

Плащането се извършва по банков път в 14 дневен срок, след представяне на фактура за стойността на извършената доставка, съобразно двустранно подписан приемопредавателен протокол. Във фактурата задължително се посочва и номерът на договора, по който се извършва плащането.

6. Изисквания за лично състояние

6.1. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т.1-5 и т. 7 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП.

Участниците представят в офертата си декларации за липсата на горните основания за отстраняване – по образец.

6.2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важи забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

Участниците представят в офертата си декларация за липсата на горното основание за отстраняване – по образец.

7. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

Възложителят не поставя изискване относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност от участниците.

8. Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

9. Технически и професионални способности

9.1. В последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът следва да е изпълнявал дейности/доставки с предмет и обем, идентични или сходи с предмета и обема на поръчката.

Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката“ се имат предвид дейности/доставки, изпълнени за период от 3 години, считано от датата на подаване на офертата, свързани с доставка на не по-малко от 600 (шестстотин) броя стоманени фланци, съответстващи на техническите спецификации.

„Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложенния от възложителя период, независимо от датата на възлагането и.

Участниците представят списък, в който посочват дейностите с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на обеми (брой), стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените дейности.

10. Срок на валидност на офертата – не по-малко от **2 месеца** от крайният срок за получаване на офертите.

11. Офертата трябва да бъде придружена:

11.1. Представяне на участника - по образец;

11.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец;

11.3. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката (на хартиен и електронен носител) - по образец;

11.4. Списък на дейностите с предмет и обем идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на обеми (брой), стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените дейности;

11.5. Декларация за автономност на офертата - по образец;

11.6. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката /по образец/ и Декларация съгласие от подизпълнител – когато е приложимо;

Забележка: Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

11.7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - по образец;

11.8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП) - по образец;

11.9. Декларация за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП - по образец;

11.10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), а когато е приложимо и по чл. 4 от същия закон – по образец;

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията/те се представя/т от едно от лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП (лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи).

11.11. Списък на документите, съдържащи се в опаковката с офертата, подписан от участника.

12. Критерии за възлагане на поръчката: Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.

Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на критерия за възлагане **най-ниска цена**, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Класирането ще се извърши въз основа на предложената обща цена в лева без ДДС, формирана като сума от произведенията на предложените единични цени за всички фланци, включени в образеца на ценовото предложение и прогнозните количества на изделията, като на първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена.

В случай, че има предложени равни общи цени, комисията за оценка на офертите провежда публично жребий за класиране на офертите с равни цени.

Участниците предлагат в офертите си единствен вариант на предложение.

13. Подаване на оферта:

13.1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка лично, по пощата или чрез куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка.

13.2. Върху опаковката участникът посочва наименованието на предмета на поръчката, точното си наименование, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и лице за контакти.

13.3. При приемане на офертите, върху опаковката се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

13.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или незапечатани или скъсани опаковки. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

13.5. Изисквания към документите:

13.5.1. Всички документи към офертата следва да бъдат на български език. При представяне на документи на чужд език, същите да са придружени от официален превод на български език.

13.5.2. Всички копия на документите следва да бъдат заверени от участника (ако не е посочено друго).

Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф „Вярно с оригинала“ и да съдържа подпис на заверяващо го лице (лицето, представляващо участника, съгласно регистрацията или упълномощени от него лица – прилага се нотариално заверено пълномощно).

13.5.3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето по предходната точка.

13.5.4. Участниците носят пълна отговорност за правилното и пълно попълване на образеца на ценово предложение (Приложение 6), като в случай на констатирани липсващи, непълни или неотговарящи на изискванията на Възложителя предложения, това ще бъде основание за отстраняването им.

13.5.5. При несъответствие между изписаното цифром и словом предложение на участник, за целите на обществената поръчка, ще бъде прието написаното словом.

14. Място и срок за подаване на офертата – офертата се представя в деловодството на „ВиК“ ООД - гр. Русе, ул. „Добруджа“ № 6 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до 17:00 часа на 06.02.2019 г.

15. Място и дата на отваряне на офертите - Разглеждане и отваряне на офертите ще се извърши в сградата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, ул. „Добруджа“ № 6, етаж 1, заседателна зала на 07.02.2019 г. от 9:30 часа. Отварянето на офертите и

ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

16. При сключване на договор, определения за изпълнител участник следва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) - по образец (Приложение 12).


Приложения и образци на документи:

1. Техническа спецификация №1 (фланци за муфени напорни тръби (МНТ) - Приложение 1;
2. Техническа спецификация №2 (фланци за азбестоциментови тръби (АЦТ) - Приложение 2;
3. Техническа спецификация №3 (фланци за стоманени тръби) - Приложение 3;
4. Представяне на участника - Приложение 4;
5. Техническо предложение - Приложение 5;
6. Ценово предложение - Приложение 6
7. Декларация за автономност на офертата - Приложение 7;
8. Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката - Приложение 8 и Приложение 8а;
9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - Приложение 9;
10. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП) - Приложение 10;
11. Декларация за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП - Приложение 11;
12. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) - Приложение 12;
13. Декларация по чл. 3, т. 8 и по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) – Приложение 13 и Приложение 13а;
14. Проект на договор.


ОТ ОРГАНИЗАТОРА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
„В и К” ООД – РУСЕ

АВАРИЙНИ ФЛАНЦИ за МНТ – комплект
АФК – МНТ – 500 (700, 900, ...)


ФЛАНЕЦ No1




Планка d=10мм



ФЛАНЕЦ No2



Скосяване вътрешен
ръб фланец 2



ФЛАНЕЦ No1

Диам. на тръбите	D1	D2	D3	Шпилки			Гумен уплътнения
				брой	φ	L	
φ500	620	840	950	12	22	350	за φ700
φ700	830	1080	1190	18	22	350	за φ900
φ900	1050	1420	1530	24	22	400	за φ1200

ФЛАНЕЦ No2

Диам. на тръбите	D4	D2	D3	Шпилки			Гумен уплътнения
				брой	φ	L	
φ500	700	840	950	12	22	350	за φ700
φ700	930	1080	1190	18	22	350	за φ900
φ900	1200	1420	1530	24	22	400	за φ1200

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички размери са в милиметри (мм).

СТОМАНЕНИ АВАРИЙНИ ФЛАНЦИ





ТАБЛИЦА
за стоманените аварийни фланци за
възстановяване водоплътността на връзката СМ при АЦТ

No по рег	Ф/atm	Диам. на светлия отвор	Диам. м/у центровете на отворите	Външен диаметър	Брой на отворите	Диам. на отворите	Шпилки	
		D1	D2	D3			Ф	Дълж.
		мм	мм	мм			мм	мм
1	200/5	231	297	340	6	18	16	280
2	200/10	237	303	346	6	18	16	280
3	250/5	285	351	394	6	18	16	280
4	250/10	293	365	408	6	18	16	280
5	300/5	339	405	450	8	20	16	280
6	300/10	351	431	476	8	20	16	280
7	350/5	393	468	513	8	20	18	340
8	350/10	409	502	547	8	20	18	340
9	400/5	447	533	578	8	20	18	340
10	400/10	465	586	632	8	20	18	340
11	475/10	555	667	714	8	20	18	360
12	546/10	641	780	830	10	20	18	360



ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК PN10 повдигнат профил

DN	Външен диам. на тръбата	Do	D	D1	b	Повд. профил		d	Болтове бр./резба
						D2	f		
50	60.3	61.1	165	125	18	102	3	18	4/M16
65	76.1	77.1	185	145	18	122	3	18	4/M16
80	88.9	90.3	200	160	20	138	3	18	8/M16
100	114.3	115.9	220	180	20	158	3	18	8/M16
125	139.7	141.6	250	210	22	188	3	18	8/M16
150	168.3	170.5	285	240	22	212	3	22	8/M20
200	219.1	221.8	340	295	24	268	3	22	8/M20
250	273	276.2	395	350	26	320	3	22	12/M20
300	323.9	327.6	445	400	26	370	4	22	12/M20
350	355.6	359.7	505	460	26	430	4	22	16/M20
400	406.4	411	565	515	26	482	4	26	16/M24
500	508	513.6	670	620	28	585	4	26	20/M24

ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК PN16 повдигнат профил

DN	Външен диам. на тръбата	Do	D	D1	b	Повд. профил		d	Болтове бр./резба
						D2	f		
50	60.3	61.1	165	125	18	102	3	18	4/M16
65	76.1	77.1	185	145	18	122	3	18	4/M16
80	88.9	90.3	200	160	20	138	3	18	8/M16
100	114.3	115.9	220	180	20	158	3	18	8/M16
125	139.7	141.6	250	210	22	188	3	18	8/M16
150	168.3	170.5	285	240	22	212	3	22	8/M20
200	219.1	221.8	340	295	24	268	3	22	12/M20
250	273	276.2	405	355	26	320	3	26	12/M24
300	323.9	327.6	460	410	28	378	4	26	12/M24
350	355.6	359.7	520	470	30	438	4	26	16/M24
500	508	513.6	715	650	34	610	4	34	20/M32