



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 688 Поделение: _____ Изходящ номер: <u>953</u> от дата 02/02/2016 Коментар на възложителя: _____ _____ _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител Водоснабдяване и канализация ООД		
Адрес ул. Добруджа 6		
Град Русе	Пощенски код 7000	Страна Република България
Място/места за контакт отдел ИОП	Телефон 082 501504	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) инж. Т. Цанкова		
E-mail ik@vik-ruse.com	Факс 082 820208	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: vik-ruse.com Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.vik-ruse.com/pregled-na-obshtestvena-poruchka.php?id=94		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
☐ Строителство	☒ Доставки	☐ Услуги
Кратко описание Доставка на аварийни скоби за водопроводи		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	44167200	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо) До 66 000 лева за една година Прогнозна стойност (в цифри): 66000 Валута: BGN	
Място на извършване гр.Русе, ул. св.Димитър Басарборвски 18	код NUTS: BG323
Изисквания за изпълнение на поръчката Доставка на аварийни скоби ще се осъществява по преценка на Възложителя в зависимост от обектите за изпълнение и характера на аварията. Дадените количества са ориентировъчни и възложителя не е длъжен да ги заяви. Приемането на стоката се извършва по количество и качество в склада с протокол с участие на представител на изпълнителя и Н-к склада на възложителя. Технически изисквания : Всички части на аварийните скоби трябва да са изработени от пасивирана / неръждаема/ стомана тип Grade 304 или еквивалентен. Материала, от който са изпълнени болтовете, гайките и шайбите трябва да е от неръждаема стомана придружен от съответните сертификати за качество съгласно нормативните изисквания. Дебелината на материала от който е изработена скобата да бъде $\geq 0,7\text{mm}$. Скобите трябва да притежават системата „flip-over“ или алтернатива, заключваща скоба до окончателният монтаж. Корпусът на скобите трябва да се деформира според повърхността на тръбата и да може да осигурява уплътняване на цялата повърхнина. Скобите трябва да могат да поемат вертикалните изместване между краищата на свързаните тръби. Всички скоби и техните елементи трябва да бъдат подходящи за целта, за която се използват а именно да свързват или притискат тръбата за вода и да действат като напълно херметично уплътнение при всички работни условия на непрекъсната употреба под земята, без да се налага допълнителна манипулация за осигуряване на водонепропускливостта. Гумените уплътнения да са от EPDM / одобрена за контакт с питейна вода / и да са релефни да гарантират надежден ремонт. Същите трябва да отговарят на БДС EN 681-1 или еквивалент и да са одобрени за контакт с питейна вода и да има дебелина $\geq 5\text{mm}$. Аварийните скоби трябва да могат да издържат непрекъснато налягане до 16 атмосфери. Скобите да се доставят опаковани с цел предпазване от повреждане. Плащането се извършва в 14 дневен срок от датата на доставката и подписването на приемо-предавателен протокол, фактура (в която задължително се посочва и договорът по който е извършена доставката) и сертификати за партидата.	
Критерий за възлагане ☒ най-ниска цена ☐ икономически най-изгодна оферта	
Показатели за оценка на офертите	

Срок за получаване на офертите	
Дата: 11/02/2016 дд/мм/гггг	Час: 16:00
Европейско финансиране	Да ☐ Не ☒
Допълнителна информация	
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:	
Дата и място на отваряне на предложенията - 12.02.2016г. от 13:30 часа в заседателната зала на ул."Добруджа" №6	

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/02/2016 дд/мм/гггг