



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 688 Поделение: _____ Изходящ номер: 3-24 #1 от дата 23/03/2016 Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител Водоснабдяване и канализация ООД		
Адрес ул.Добруджа 6		
Град Русе	Пощенски код 7000	Страна Република България
Място/места за контакт отдел ИОП	Телефон 082 501504	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) инж.Т.Цанкова		
E-mail ik@vik-ruse.com	Факс 082 820208	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: vik-ruse.com Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.vik-ruse.com/pregled-na-obshtestvena-poruchka.php?id=97		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
☐ Строителство	☒ Доставки	☐ Услуги
Кратко описание Доставка на аварийни скоби за водопроводи		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	44167200	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем (Когато е приложимо)**

До 66 000 лева за една година

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000 Валута: BGN

Място на извършване

гр.Русе, ул.св.Димитър Басарбовси 18

код NUTS:

BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката

Доставката на аварийни скоби ще се осъществява по преценка на Възложителя в зависимост от обектите за изпълнение и характера на аварийите. Дадените количества са ориентировъчни и възложителя не е длъжен да ги заяви.

Приемането на стоката се извършва по количество и качество в склада с протокол с участие на представител на изпълнителя и Н-к склада на възложителя

Всички части на аварийните скоби трябва да са изработени от пасивирана

/ неръждаема/ стомана тип Grade 304 или еквивалентен.

Материала, от които са изпълнени болтовете, гайките и шайбите трябва да е от неръждаема стомана придружен от съответните сертификати за качество съгласно нормативните изисквания. Дебелината на материала от който е изработена скобата да бъде $\geq 0,7\text{mm}$.

Скобите трябва да притежават системата „flip-over“ или алтернатива, заключваща скоба до окончателният монтаж. Корпусът на скобите трябва да се деформира според повърхността на тръбата и да може да осигурява уплътняване на цялата повърхнина. Скобите трябва да могат да поемат вертикалните изместване между краищата на свързаните тръби.

Аварийните скоби за цинкованите тръби и аварийните скоби за етернит с диаметър от $\Phi 60\text{mm}$. до $\Phi 150\text{mm}$. включително да са еднопантови.

Аварийните скоби за етернит от $\Phi 200\text{mm}$. до $\Phi 500\text{mm}$. да са двупантови.

Да се представят мостри от диаметър $\Phi 60\text{mm}$. и $\Phi 200\text{mm}$. на предлаганите изделия.

Всички скоби и техните елементи трябва да бъдат подходящи за целта, за която се използват а именно да свързват или притискат тръбата за вода и да действат като напълно херметично уплътнение при всички работни условия на непрекъсната употреба под земята, без да се налага допълнителна манипулация за осигуряване на водонепропускливостта.

Гумените уплътнения да са от EPDM / одобрена за контакт с питейна вода / и да са релефни да гарантират надежден ремонт. Същите трябва да отговарят на БДС EN 681-1 или еквивалент и да са одобрени за контакт с питейна вода и да има дебелина $\geq 5\text{mm}$.

Аварийните скоби трябва да могат да издържат непрекъснато налягане до 16 атмосфери.

Скобите да се доставят опаковани с цел предпазване от повреждане.

Прогнозните количества са посочени в образеца на ценовата оферта.

Плащането се извършва в 14 дневен срок от датата на доставката и подписването на приемо-предавателен протокол, фактура (в която задължително се посочва и договорът по който е извършена доставката) и сертификати за партидата.	
Критерий за възлагане	
☒ най-ниска цена	☐ икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите	
Срок за получаване на офертите	
Дата: 01/04/2016 дд/мм/гггг	Час: 16:00
Европейско финансиране	Да ☐ Не ☒
Допълнителна информация	
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:	
Дата и място на отваряне на предложенията – 04.04. 2016г. от 13.30 часа в заседателната зала на ул. "Добруджа" № 6, гр. Русе	

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 01/04/2016 дд/мм/гггг