



СЪДЪРЖАНИЕ

<u>I.</u>	<u>ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“</u>	<u>2</u>
<u>II.</u>	<u>ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ</u>	<u>2</u>
<u>1.</u>	<u>ПРОЕКТНИ ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ</u>	
	<u>ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРОЕЖА:</u>	<u>2</u>
<u>2.</u>	<u>КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ:</u>	<u>2</u>
<u>3.</u>	<u>СТЕПЕН НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА СТРОЕЖА И НА</u>	
	<u>КОНСТРУКТИВНИТЕ МУ ЕЛЕМЕНТИ:</u>	<u>2</u>
<u>4.</u>	<u>КЛАСОВЕ ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ПРОДУКТИТЕ ЗА</u>	
	<u>КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЗА ПОКРИТИЯ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ</u>	
	<u>ПОВЪРХНОСТИ:</u>	<u>3</u>
<u>III.</u>	<u>АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ</u>	<u>3</u>
<u>1.</u>	<u>ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА</u>	
	<u>ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА</u>	
	<u>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА</u>	
	<u>ОПОВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:</u>	<u>3</u>
<u>4.</u>	<u>ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА</u>	
	<u>ДИМО-ТОПЛОТВЕЖДАЩИ ИНСТАЛАЦИИ:</u>	<u>3</u>
<u>5.</u>	<u>ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕНОСИМИ УРЕДИ И</u>	
	<u>СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПОЖАРОГАСЕНЕ:</u>	<u>3</u>



I. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

Съгласно чл. 4 на НАРЕДБА №ИЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, проектът съдържа част „Пожарна безопасност“ с обхват и съдържание съгласно Приложение № 3 към наредбата, в която се включват пасивните и активните мерки за на защита.

II. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели на строежа:

Настоящата разработка се отнася за проект: *Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подеи до ПС III подеи.*

Предвижда се реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС „II подеи“ до ПС „III подеи“ и връзките на довеждащите водопроводи към НР 2 х 5500m³ (Изток), НР 2 х 5500m³ (Средна зона), НР 5 500m³ и НР 2 700m³ при ПС III-ти Подем и замяната им с два водопровода по същите трасета за които са налични сервитути с дължина 10,205 km.

Техническите решения са представени в проекта по част Водоснабдяване и канализация.

2. Клас на функционална пожарна опасност:

Съгласно чл. 8 от Наредба №ИЗ-1971 строежът не се класифицира по функционална пожарна опасност.

3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи:

Наредба № ИЗ-1971 не предвижда изисквания по отношение степента на огнеустойчивост на конструктивните елементи на водопроводите.



4. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни и външни повърхности:

Наредба № Из-1971 не предвижда изисквания по отношение класа по реакция на огън на продуктите за изграждане на подземни тръбопроводи.

III. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

1. Обемно-планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации:

Не се изискват съгласно прил.№1 към чл.3 ал.1 от Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г.

2. Обемно-планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни инсталации:

Не се изискват съгласно прил.№1 към чл.3 ал.1 от Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г.

3. Обемно-планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации:

Не се изискват.

4. Обемно-планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации:

Не се изискват.

5. Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене:

Не се изискват съгласно прил.№2 към чл.3 ал.2 от Наредба №Из-1971 от 29.10.2009г.

Пожаротехнически средства ще се предвидят за времето на строителството. За времето на експлоатация на обекта такива не са необходими.